



- ① Transportsicherung entfernen.
 - ② Der beiliegende Rückflussverhinderer muss in frostfreier Tiefe (mind. 80 cm) an die Druckleitung angeschlossen werden.
-
- ① Remove transport lock.
 - ② Enclosed non return valve must be installed imperatively in a frost protective area (min. 80 cm).